



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Ставрополю)
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191 «а» тел. (88652) 94-54-47, Stavropol 77@bk.ru
единый телефон доверия:
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (8652) 39-99-99.

Предписание № 15/1/25
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» города Ставрополя в лице директора Шахарьянц Ирины Ширхановны

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора по пожарному надзору г. Ставрополя –начальника ОНД и ПР (по г. Ставрополю) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК подполковника внутренней службы С.С. Андриенко № 15 от «20» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени с 14 ч. 00 мин по 14 ч 00 мин 02.02.2021, с 11 ч. 00 мин по 12 ч 00 мин 16.02.2021; общее время проведения проверки 3 часа государственным инспектором города Ставрополя по пожарному надзору – старшим инспектором ОНД и ПР (по г. Ставрополю) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК старшим лейтенантом внутренней службы Яздан Ридваном Нуриддиновичем проведена плановая выездная проверка, помещений МАУ ДО «ДШИ №5» г. Ставрополя, расположенных по адресу: город Ставрополь, ул. Гоголя, 36 А, совместно с заместителем по АХЧ Хачатурян Зинаидой Гарниковной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только в случае выполнения)
1	2	3	4	5
1.	Разработать проектную документацию на автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения управления эвакуации;	(ч.1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.06.2021	
2.	В помещениях МАУ ДО «ДШИ № 5» установлено менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов	(ч. 3 ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.3 СП 5.13130.2009);	01.06.2021	

3.	Аккумуляторная батарея не обеспечивает питание электропроводников в дежурном режиме в течении 24 часа плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме;	(ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15.3 СП 5.13130.2009);	01.06.2021	
----	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР
(по г. Ставрополю) УНД и ПР ГУ
МЧС России по СК
старший лейтенант вн. службы
(должность, государственного инспектора по пожарному надзору)

" 16 " 02 2021 г.


(подпись)
М.И.П. <*>

Р.Н. Яздан
(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:

(должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 16 " 02 2021 г.



Шахматов И.И.
(Ф.И.О.)